

**EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS** **EXPEDIENTE Nº**

Ref Catastral  Evaluador/es  Sector

**IDENTIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN**

**Dirección:** Calle  Avda.  Carretera  Camino   
 Nombre de la vía:  Número   
 Nombre del edificio:   
 Nº Plantas sobre rasante  Nº Plantas Sótano

<b>Uso Edificio</b>	Residencial <input type="checkbox"/>	Salud <input type="checkbox"/>	Deportivo <input type="checkbox"/>	Comercial <input type="checkbox"/>	Otros indicar <input type="checkbox"/>
	Oficinas <input type="checkbox"/>	Hotelero <input type="checkbox"/>	Industrial <input type="checkbox"/>	Educación <input type="checkbox"/>	

**Uso Planta Baja** Residencial  Comercial  Garaje  Oficinas   
 Otros indicar:

**DAÑOS OBSERVADOS EN LA EDIFICACIÓN:**

Existe colapso:	No <input type="checkbox"/>	<b>ROJO</b>	Parcial <input type="checkbox"/>	Total <input type="checkbox"/>
Asiento de cimentación	No <input type="checkbox"/>		Si <input type="checkbox"/>	
No se pudo determinar	<input type="checkbox"/>			
Inclinación aparente	No <input type="checkbox"/>		Todo el edificio <input type="checkbox"/>	A partir del piso nº <input type="checkbox"/>

**Daños estructurales nulos o irrelevantes**


<b>VERDE</b>	<p>Cuando no se den daños estructurales tipo 1, 2 ó 3, ni daños de riesgo en albañilería: accesos y cajas de escalera accesibles, fachadas sin riesgo inminente, etc.</p> <p><b>Intervención:</b> sólo tareas de adecuación de elementos con riesgo de caída: escayolas, molduras, revestimientos, etc.</p> <p><b>Acceso:</b> se permite el acceso general con la prudencia personal de los usuarios en cuanto a caída de escayolas, revestimientos, etc.</p>
--------------	---

**Daños estructurales moderados**

<b>AMARILLO</b>	<p>Cuando se den daños en pilares o vigas del tipo 1, 2 ó 3 con un agrietamiento leve (ancho entre 1-2 mm) en menos del 40% de estos elementos.</p> <p><b>Intervención:</b> apuntalamientos parciales y desmontaje de elementos de albañilería con riesgo: petos, cornisas, etc. Acordonamiento de accesos y zonas de riesgo especial.</p> <p><b>Acceso:</b> desalojo en general y sólo, tras la intervención anterior, acceso puntual y en periodos cortos, a usuarios para retirada de enseres, pertenencias básicas, etc. hasta la reparación estructural.</p>
-----------------	---

**Daños estructurales graves**

<b>ROJO</b>	<p>Cuando se den daños en pilares o vigas del tipo 1, 2 ó 3 con un agrietamiento leve (ancho entre 1-2 mm) en el 40% o mas de estos elementos y/o agrietamiento fuerte (ancho &gt; 2 mm) y barras expuestas en mas del 20 % de estos elementos, o existan zonas con riesgo de colapso inminente.</p> <p><b>Intervención:</b> apuntalamientos y acordonamiento general de la edificación con distancia de seguridad. Solo en casos extremos de riesgo inminente: demolición de partes de edificación, elementos con riesgo, cajas de escalera, fachadas etc., previo <u>informe técnico municipal</u> y <u>autorización administrativa</u>.</p> <p><b>Acceso:</b> desalojo general y pendiente de informe técnico para reparación y/o demolición total o parcial</p>
-------------	---



(Marcar con aspa sobre el nombre del color que proceda tras la inspección)

**RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD**

**Evacuar edificación vecina**      Izquierda       Derecha       Frontal       Trasera

Requiere segunda evaluación (indicar): \_\_\_\_\_

Acceso parcial o zonal (indicar): \_\_\_\_\_

Prohibido el acceso

Nº Viviendas desalojadas

Estimación personas desalojadas   
(3 personas/vivienda)

**Apuntalamiento:**      En el exterior       En el interior

Indicar/Croquis:

**Demolición de elementos con peligro de caída/vuelco:**      Exteriores       Interiores

Indicar/Croquis:

**Otras medidas a adoptar (acordonar, cortar calles)/Croquis/Situación/Otros:**

Indicar:

**Fecha de evaluación**

Día	Mes	Año	Hora

El/Los Evaluador/es

Firma